


JELMAGYARÁZAT:

- 01 - HELIOS DX200
- 02 - NA100 SPIKO cső horganyzott lemezből v=0,5 mm
- 03 - VR100-as LINDAB standard külső légrács

- ↑ friss levegő
- ↓ elhasznált levegő
- ↕ légcsatorna az álmennyezet fölött elhelyezve
- műanyag ajtórács 440x75 mm
- ⇨ AERECO EMM716
- ⇨ légbevezető + rovarrács + esővédő

A elhelyezett kisventilátor típusa HELIOS DX200 ventilátor 110 m3/h 120 Pa. A csőventilátor utánfutás relével lesz vezérelve. A ventilátor után HELIOS RSK visszacsapószelepet kell beépíteni. A légcsatornát 25 mm armaflex csőszigeteléssel kell ellátni. A kisventilátor az elektromos kapcsolóval reteszelni kell a világításhoz. A konyha helyiségben kézi kapcsolóról is működtethető legyen a ventilátor.



A tervlapok együtt kezelendők a műszaki leírással és a költségvetéssel, a méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

Szoliter Kft.		
Hódmezővásárhely, Ferenc utca 18-20. Tel./fax: 62/222-485		
Építető:	Csongrád Városi Önkormányzat 6640. Csongrád, Kossuth tér 7.	Kelt: 2017. április
Építés helye:	Csongrád, Széchenyi u. 31. sz. hrsz.: 3263.	Helyrajzi szám: 3266
Munka megnevezése:		
Csongrád Óvoda SZELLŐZÉS SZERELÉS KIVITELI TERVE		
Rajz megnevezése:	SZELLŐZÉS SZERELÉS	Méretarány:
Tervezők:		1:50
Balla János 6800 Hódmezővásárhely Vörösmarty u. 1. tel: 30/3031-071 Engedélyszám: G-06-0750		
		Gs-1