



Jel	Lámpatest típus	Fényforrás	Telj.	Előtét	Színhőm. / működés	Lpt. elhelyezés	Véd.	Ház	Bura / rács	Tükör	Hely	db	Psum
L1	ráépíthető	fénycső T5	2 x 49 W	EVG	3500k	mennye-re	IP 20	festett fém	kápr. korl. rács	fehér		9	0,88 kW
L2	ráépíthető	fénycső T5	2 x 49 W	EVG	4000k	mennye-re	IP 20	festett fém	kápr. korl. rács	alu – V tükrös	iroda	2	0,20 kW
L3	mennye-i / fali kerek	fénycső-2D	1 x 21 W	EVG	4000k	mennye-re / falra	IP 54	műanyag	PC opál	fehér		5	0,11 kW
L4	mennye-i / fali kerek	fénycső-2D	1 x 16 W	EVG	4000k	mennye-re / falra	IP 54	műanyag	PC opál	fehér		4	0,06 kW
L5	bízt.-kijáratmutató	LED	1 x 1 W	elekt.	állandó üzemi	oldalfalra	IP 20	műanyag	-----	-----	ajtó/ajt. felett	5	0,01 kW

Feszültség: 3x400/230 V; 50Hz
Villamos hálózat rendszere: TN - S
Védelmi mód: MSZ HD 60364-4-1:2007 szerint
táplálás önműk. lekapcsolása
3 x 400 / 230 V; 50 Hz

Figyelem: ez a rajz csak a műszaki leírással és elosztó tervvel együtt érvényes.
A méreteket, készülékek elhelyezését, mennyiségét az ajánlat, ill. a kivitelezés előkészítése során egyeztetni, pontosítani kell.

Módosítás:			
Megbízó:		Megnevezés:	
Csongrád Város Önkormányzata		Elektromos installációs terv	
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.		Csongrád, Széchenyi úti óvoda felújítás	
Tervtípus:		Létesítés helye:	
kiviteli		Széchenyi úti óvoda	
Dátum:		Építtető:	
2015.12.15.		Csongrád Város Önkormányzata	
		6640 Csongrád, Kossuth tér 7.	
		Tervező:	
		Sztanó Bálint	
		Csongrád, Budai N.A. u.27.	
		V-T/06/0806/H-1958/09	
		Tel.: +36 30/7030-382	
		balint.sztano@gmail.com	
		Tervszám:	
		K-039/2015	
		Lépték:	
		1:100	
		Rajzszám:	
		V-1	