

Templom utcai Delfin óvoda

2. ELLENÖRZŐ LISTA

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felfestéssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság <50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGÚTAK		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbség 8% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LÉPCSŐ		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 felfutó • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőfok mérete	• fellepőmagasság 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos élképzés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ÖVODÁK
2. sz. melléklet

BEJÁRAT		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZÉLFÜGŐ		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓ		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Belógó ill. lelógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • átlátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓ		✓	x
Felvonó megközelíthetősége	• lifelfőlértben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELŐ HELYSÉGEK

PAÁLÓBURKOLATOK

		✓	x
Biztonság	• csúszásmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tájékozódás	• tájékozódásmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vezetéksávok kialakítása	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

WC-MOSDÓ


		✓	x
Kialakítása, mennyisége	• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• folyósóról önállóan nyíló	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Helyiségméret	• megfordulás biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WC csésze	• szemből és oldalirányból megközelíthető	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• magasított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mosdó	• konkáv peremkialakítás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítás (min. 0,85m magasságban)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapaszkodók	• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• 0,75m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kezelőeszközök	• 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kontrasztos kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• könnyű használhatóság	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vészjelző biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

		✓	x
Pult megközelítése	• akadálymentes, jól meghatározott útvonal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pult előtti szabad hely	• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pult kialakítása	• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• pult szélessége min. 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Várakozási lehetőség	• kerekesszékek számára hely	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• jól megvilágított környezet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• csendes környezet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automáták	• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• jól látható illetve tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• hangrészabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• egyértelmű használat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommunikáció	• ügyintéző arca jól megvilágított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• ügyintéző személye jól látható	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Szechenyi uti Gáspár Óvoda Csepel 3. utca

2. ELLENŐRZŐ LISTA



ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ

		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felfestéssel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK

		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA

		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbségig 8% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LÉPCSŐ

		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 fellepő • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lépcsőfok mérete	• fellepőmagasság 15 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (örökialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos élképzés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BEJÁRAT

		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság > 30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság < 30cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZÉLFÜCŐ

		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FORRÁSOK

		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Belőgo ill. lőgo akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tájékozódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • átlátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓ

		✓	(x)
Felvonó megközelíthetősége	• lifttőlérben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK

Biztonság

• csúszásmentes

✓ x

Tájékozódás

• tükröződésmentes

• vezetősávok kialakítása

☒ ☐
☐ ☒

WC-mosdó

Kialakítása, mennyisége

• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db

• folyosóról önállóan nyíló

✓ x

Helyiségméret

• megfordulás biztosított

WC csésze

• szemből és oldalirányból megközelíthető

• magasított

Mosdó

• konkáv peremkialakítás

• térszabad kialakítás (min. 0,85m magasságban)

Kapaszkodók

• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható

• 0,75m magasságban

Kezelőeszközök

• 0,90-1,10m magasságban

• kontrasztos kialakítás

• könnyű használhatóság

• vészjelző biztosított

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

ÜGYFELSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

• akadálymentes, jól meghatározott utvonal

Pult előtti szabad hely

• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt

• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz

Pult kialakítása

• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm

• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m

• pult szélessége min. 50 cm

• térszabad kialakítás

Várakozási lehetőség

• kerekesszék számára hely

• jól megvilágított környezet

• csendes környezet

Automaták

• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely

• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között

• jól látható illetve lapintható információ

• hangrészabályzás, hallókészülékkel kompatibilis

• egyértelmű használat

Kommunikáció

• ügyintéző arca jól megvilágított

• ügyintéző személye jól látható

• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított

✓ x


☐ ☒
☐ ☒
☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒



Barsányi utcai Kiscserési Óvoda
2. ELLENŐRZŐ LISTA

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felírással	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbség 8% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LÉPCSŐ		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 felépő • egy kar maximum 1,80 m, szintkülönbséget hidal át	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lépcsőfok mérete	• felépőmagasság 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (orkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos elképzés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BEJÁRAT		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság > 30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság < 30cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • klíncszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síkúrással, Braille felírással	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZÉLFÜCŐ		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓ		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Belógó ill. lógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • átlátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓ		✓	x
Felvonó megközelíthetősége	• liftelezőtérben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELŐ HELYSÉGEK

PADLÓBEPONTOZÁSOK

Biztonság	• csúszásmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tájékozódás	• tükröződésmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vezetősávok kialakítása		

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége	• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• folyósóról önállóan nyíló		
Helyiségméret	• megfordulás biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WC csésze	• szemből és oldalirányból megközelíthető	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• magasztított		
Mosdó	• konkáv peremkialakítás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítás (min. 0,85m magasságban)		
Kapaszkodók	• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• 0,75m magasságban		
Kezelőeszközök	• 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kontrasztos kialakítás		
	• könnyű használhatóság		
	• veszélyző biztosított		

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése	• akadálymentes, jól meghatározott útvonal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pult előtti szabad hely	• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz		
Pult kialakítása	• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m		
	• pult szélessége min. 50 cm		
	• térszabad kialakítás		
Várakozási lehetőség	• kerekesszékek számára hely	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• jól megvilágított környezet		
	• csendes környezet		
Automaták	• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között		
	• jól látható illetve tapintható információ		
	• hangjelzés szabályozás, hallókészülékkel kompatibilis		
	• egyértelmű használat		
Kommunikáció	• ügyintéző arca jól megvilágított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• ügyintéző személye jól látható		
	• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított		

Dohányoson

2. ELLENŐRZŐ LISTA

Kipplopp óvoda



ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felfestéssel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK

Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbség 8% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	• minimum 3 fellepő • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lépcsők mérete	• fellepőmagasság 15 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos éképzés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság > 30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság < 30cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZÉLFÜGŐ

Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓ

Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Belógó ill. lelógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tájékoztató	• irányjelző, tájékoztató táblák • átlátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓ

Felvonó megközelíthetősége	• liftelezőtérben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK

		✓	x
Biztonság	• csúszásmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tájékozódás	• tükröződésmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vezetések kialakítása	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

WC-mosdó

		✓	x
Kialakítása, mennyisége	• építészint akadálymentes használatához min. 1 db	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Helyiségméret	• folyosóról önállóan nyíló	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WC csésze	• megfordulás biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mosdó	• szemből és oldalirányból megközelíthető	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• magasított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapaszkodók	• konkáv peremkialakítású	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kezelőeszközök	• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• 0,75m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kontrasztos kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• könnyű használhatóság	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vészjelző biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

		✓	x
Pult megközelítése	• akadálymentes, jól meghatározott útvonal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pult előtti szabad hely	• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pult kialakítása	• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• pult szélessége min. 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Várakozási lehetőség	• kerekesszékek számára hely	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• jól megvilágított környezet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• csendes környezet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automaták	• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• jól látható illetve tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• egyértelmű használat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommunikáció	• ügyintéző árca jól megvilágított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• ügyintéző személye jól látható	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fő utcai Platánfa Óvoda Csepel
2. ELLENŐRZŐ LISTA
2011.02.10.



ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felfestéssel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbségig 8% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LÉPCSŐ		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 fellepő • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőfok mérete	• fellepőmagasság 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos élképzés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BEJÁRAT		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság > 30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság < 30cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síkrassal, Braille felírral	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZÉLFÖGŐ		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belógó ill. telógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • átlátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓK		✓	x
Felvonó megközelíthetősége	• liftelekterben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELŐ HELYSÉGEK

PADLOBURKOLATOK

Biztonság

• csúszásmentes

✓ x

Tájékozódás

• tükröződésmentes

• vezetősávok kialakítása

WC MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége

• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db

• folyósóról önállóan nyíló

Helyiségméret

• megfordulás biztosított

WC csésze

• szemből és oldalirányból megközelíthető

• magasított

Mosdó

• konkáv peremkialakítás

• térszabad kialakítás (min. 0,85m magasságban)

Kapaszkodók

• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható

• 0,75m magasságban

Kezelőeszközök

• 0,90-1,10m magasságban

• kontrasztos kialakítás

• könnyű használhatóság

• vészjelző biztosított

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

• akadálymentes, jól meghatározott útvonal

Pult előtti szabad hely

• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt

• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz

Pult kialakítása

• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm

• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m

• pult szélessége min. 50 cm

• térszabad kialakítás

Várakozási lehetőség

• kerekesszék számára hely

• jól megvilágított környezet

• csendes környezet

Automaták

• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely

• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között

• jól látható illetve lapintható információ

• hangrészabályzás, hallókészülékkel kompatibilis

• egyértelmű használat

Kommunikáció

• ügyintéző arca jól megvilágított

• ügyintéző személye jól látható

• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított

gyengén látó 1

2. ELLENŐRZŐ LISTA

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felfestéssel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság <50 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbség 8% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetősáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meilvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LÉPCSŐ		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 fellépő • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőfok mérete	• fellépőmagasság 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos élképzés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BEJÁRAT		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZÉLFÜGŐ		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetősáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Belülő ill. lógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • állatható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓK		✓	x
Felvonó megközelíthetősége	• liftfelületen min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓURKOLATOK

		✓	x
Biztonság	• csúszásmentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• tükröződésmentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• vezetékek kialakítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WC mosdó

		✓	x
Kialakítása, mennyisége	• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• folyosóról önállóan nyíló	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Helyiségméret	• megfordulás biztosított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC csésze	• szemből és oldalirányból megközelíthető	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• magasított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mosdó	• konkáv peremkialakítású	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kapaszkodók	• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 0,75m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök	• 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• kontrasztos kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• könnyű használhatóság	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• vészjelző biztosított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

		✓	x
Pult megközelítése	• akadálymentes, jól meghatározott útvonal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pult előtti szabad hely	• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pult kialakítása	• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• pult szélessége min. 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Várakozási lehetőség	• kerekesszékek számára hely	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• jól megvilágított környezet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• csendes környezet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automaták	• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• jól látható illetve tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• hangrészszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• egyértelmű használat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommunikáció	• ügyintéző arca jól megvilágított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• ügyintéző személye jól látható	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. ELLENŐRZŐ LISTA

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felfestéssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbségig 6% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LÉPCSŐ		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 felépő • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőfok mérete	• felépőmagasság 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (orokialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos élképzés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BEJÁRAT		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság > 30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság < 30cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SZÉLFÜGŐ		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

Folyosók		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belógó ill. lógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • átlátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FELVONÓK		✓	x	Ø
Felvonó megközelíthetősége	• liftelek körül min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


BELŐ HELYSÉGEK

PADOLBURKOLATOK		✓	x
Biztonság	• csúszásmentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• tükröződésmentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• vezetésvók kialakítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WC-MOSDÓ		✓	x
Kialakítása, mennyisége	• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• folyosóról önállóan nyíló	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Helyiségméret	• megfordulás biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC csésze	• szemből és oldalirányból megközelíthető	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• magasított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mosdó	• konkáv peremkialakítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítás (min. 0,85m magasságban)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kapaszkodók	• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 0,75m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök	• 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• kontrasztos kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• könnyű használhatóság	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• vészjelző biztosított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT		✓	x
Pult megközelítése	• akadálymentes, jól meghatározott útvonal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pult előtti szabad hely	• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pult kialakítása	• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• pult szélessége min. 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Várakozási lehetőség	• kerekesszék számára hely	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• jól megvilágított környezet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• csendes környezet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automaták	• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• jól látható illetve tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• hangjelzőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• egyértelmű használat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommunikáció	• ügyintéző arca jól megvilágított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• ügyintéző személye jól látható	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. ELLENŐRZŐ LISTA 2011. 02. 15.



ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ

		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• felfestéssel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK

		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda tőle benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA

		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbségig 6% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LÉPCSŐ

		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 fellépő • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcső mérete	• fellépőmagasság 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (orokkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos elképzés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BEJÁRAT

		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság > 30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság < 30cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • halyság funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZELFOGÓ

		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK

		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Belőgő ill. lógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • átjárható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓK

		✓	x
Felvonó megközelíthetősége	• liftelőtérben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELSŐ HELYSÉGEK

PÁRLÓBÚRKOLÁTOR		✓	X
Biztonság	• csúszásmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tájékozódás	• tükröződésmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vezetősávok kialakítása	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

WC-MOSDÓ		✓	X
Kialakítása, mennyisége	• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• folyósóról önállóan nyíló	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Helyiségméret	• megfordulás biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WC csésze	• szemből és oldalirányból megközelíthető	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• magasított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mosdó	• konkáv peremkialakítású	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapaszkodók	• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• 0,75m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kezelőeszközök	• 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kontrasztos kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• könnyű használhatóság	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vészjelző biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


ÜGYFÉLSZOLGÁLAT		✓	X
Pult megközelítése	• akadálymentes, jól meghatározott útvonal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pult előtti szabad hely	• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pult kialakítása	• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• pult szélessége min. 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Várakozási lehetőség	• kerekesszékek számára hely	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• jól megvilágított környezet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• csendes környezet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automaták	• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• jól látható illetve tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• hangrészszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• egyértelmű használat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommunikáció	• ügyintéző arca jól megvilágított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• ügyintéző személye jól látható	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Kosuth Rajos Ált. Isk.

2. ELLENŐRZŐ LISTA

2011.02.14.



ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

Parkoló		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felülírással	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGÚTAK		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbségig 6% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mellvéd., kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LÉPCSŐ		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 felfutó • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidalhat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőfok mérete	• felfutómagasság 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (örmkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos élképzés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BEJÁRAT		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság > 30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság < 30cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SZÉLFÜGŐ		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓ		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Belógó ill. lógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • átlátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELYONÓ		✓	x
Felvonó megközelíthetősége	• liftelőterben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK

Biztonság

• csúszásmentes

☐ ☒

Tájékozódás

• tükröződésmentes

☐ ☒

• vezetésávok kialakítása

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége

• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db

☒ ☐

• folyosóról önállóan nyitló

☒ ☐

Helyiségmért

• megfordulás biztosított

☒ ☐

WC csésze

• szemből és oldalirányból megközelíthető

☒ ☐

• magasított

☒ ☐

Mosdó

• konkáv peremkialakítás

☒ ☐

• térszabad kialakítás (min. 0,85m magasságban)

☒ ☐

Kapaszkodók

• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható

☒ ☐

• 0,75m magasságban

☒ ☐

Kezelőeszközök

• 0,90-1,10m magasságban

☒ ☐

• kontrasztos kialakítás

☒ ☐

• könnyű használhatóság

☒ ☐

• vészjelző biztosított

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

• akadálymentes, jól meghatározott útvonal

☒ ☐

Pult előtti szabad hely

• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt

☒ ☐

• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz

☒ ☐

Pult kialakítása

• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm

☒ ☐

• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m

☒ ☐

• pult szélessége min. 50 cm

☒ ☐

• térszabad kialakítás

☒ ☐

Várakozási lehetőség

• kerekesszék számára hely

☒ ☐

• jól megvilágított környezet

☒ ☐

• csendes környezet

☒ ☐

Automaták

• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely

☐ ☐

• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között

☐ ☐

• jól látható illetve tapintható információ

☐ ☐

• hangrészabályzás, hallókészülékkel kompatibilis

☐ ☐

• egyértelmű használat

☐ ☐

Kommunikáció

• ügyintéző arca jól megvilágított

☒ ☐

• ügyintéző személye jól látható

☒ ☐

• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított

☒ ☐

2. ELLENŐRZŐ LISTA

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

Parkoló		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felfestéssel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbségig 6% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LÉPCSŐ		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 fellepő • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lépcsőfok mérete	• fellepőmagasság 15 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos élképzés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



BEJÁRAT		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság > 30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság < 30cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síklírással, Braille felirattal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZÉLFÜGŐ		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

Folyosók		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Belógó ill. lógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • átlátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓK		✓	x
Felvonó megközelíthetősége	• liftföldterben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK		✓	x
Biztonság	• csúszásmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tájékozódás	• tükröződésmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vezetésávok kialakítása	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

WC-mosdó		✓	x
Kialakítása, mennyisége	• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• folyósóról önállóan nyíló	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Helyiségmért	• megfordulás biztosított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC csésze	• szemből és oldalirányból megközelíthető	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• magasított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mosdó	• konkáv peremkialakítás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítás (min. 0,85m magasságban)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kapaszkodók	• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 0,75m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök	• 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• kontrasztos kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• könnyű használhatóság	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• veszélyző biztosított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT		✓	x
Pult megközelítése	• akadálymentes, jól meghatározott útvonal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pult előtti szabad hely	• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pult kialakítása	• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• pult szélessége min. 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Várakozási lehetőség	• kerekesszék számára hely	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• jól megvilágított környezet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• csendes környezet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automaták	• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• jól látható illetve tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• hangrészabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• egyértelmű használat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommunikáció	• ügyintéző arca jól megvilágított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• ügyintéző személye jól látható	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2. ELLENŐRZŐ LISTA

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET


Parkoló		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felteszteléssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbségig 6% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LÉPCSŐ		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 fellepő • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsők mérete	• fellepőmagasság 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (orkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos élképzés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



BEJÁRAT		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság > 30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság < 30cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felírral	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZÉLFÜGŐ		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

Folyosók		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belógó ill. lógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • átlátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓK		✓	x
Felvonó megközelíthetősége	• liftelezőtérben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK

Biztonság

• csúszásmentes

✓ x

Tájékozódás

• tükröződésmentes

• vezetősávok kialakítása

WC-mosdó

Kialakítása, mennyisége

• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db

• folyosóról önállóan nyitló

Helyiségméret

• megfordulás biztosított

WC csésze

• szemből és oldalirányból megközelíthető

• magasított

Mosdó

• konkáv peremkialakítású

• térszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)

Kapaszkodók

• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható

• 0,75m magasságban

Kezelőeszközök

• 0,90-1,10m magasságban

• kontrasztos kialakítás

• könnyű használhatóság

• vészjelző biztosított

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

• akadálymentes, jól meghatározott útvonal

Pult előtti szabad hely

• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt

• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz

Pult kialakítása

• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm

• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m

• pult szélessége min. 50 cm

• térszabad kialakítás

Várakozási lehetőség

• kerekesszékek számára hely

• jól megvilágított környezet

• csendes környezet

Automaták

• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely

• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között

• jól látható illetve tapintható információ

• hangrészszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis


• egyérfelmű használat

Kommunikáció

• ügyintéző arca jól megvilágított

• ügyintéző személye jól látható

• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított



2. ELLENŐRZŐ LISTA

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felfestéssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK

Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RAMPA

Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbség 8% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legutolsó megakadályozott	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	• minimum 3 fellepő • egy kor maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lépcsők mérete	• fellepőmagasság 15 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (orkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos élképzés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság > 30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság < 30cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SZELFŐGŐ

Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓK

Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Belógó ill. lógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékoztató	• irányjelző, tájékoztató táblák • átlátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége	• liftelőterben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELŐ HELYSÉGEK

PAÚLOBURKOLATOK

Biztonság

• csúszásmentes

✓

x

Tájékozódás

• tükröződésmentes

✓

x

• vezetésvak kialakítása

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége

• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db

✓

x

• folyósóról önállóan nyíló

Helyiségméret

• megfordulás biztosított

✓

x

WC csésze

• szemből és oldalirányból megközelíthető

✓

x

• magasított

Mosdó

• konkáv peremkialakítás

✓

x

• térszabad kialakítás (min. 0,85m magasságban)

Kapaszkodók

• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható

✓

x

• 0,75m magasságban

Kezelőeszközök

• 0,90-1,10m magasságban

✓

x

• kontrasztos kialakítás

• könnyű használhatóság

• vészjelző biztosított

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

• akadálymentes, jól meghatározott útvonal

✓

x

Pult előtti szabad hely

• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt

✓

x

• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz

Pult kialakítása

• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm

✓

x

• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m

• pult szélessége min. 50 cm

• térszabad kialakítás

Várakozási lehetőség

• kerekesszékek számára hely

✓

x

• jól megvilágított környezet

• csendes környezet

Automaták

• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely

✓

x

• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között

• jól látható illetve tapintható információ

• hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis

• egyértelmű használat

Kommunikáció

• ügyintéző arca jól megvilágított

✓

x

• ügyintéző személye jól látható

• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított

Bolnosi Ált. Iskola

2. ELLENŐRZŐ LISTA

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felfestéssel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság <50 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGÚTAK		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbségig 8% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LÉPCSŐ		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 felfutó • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lépcsők mérete	• felfutómagasság 15 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (ortokialakítás)	• ort nélküli kialakítás • kontrasztos elképzés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BEJÁRAT		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban • kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síkirással, Braille felirattal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SZÉLFÜGŐ		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓ		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Belgő ill. lógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tájékozódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • átlátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓ		✓	x
Felvonó megközelíthetősége	• liftfelülőről min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELSŐ HELYSÉGEK

PASLOBURKOLATOK


Biztonság	• csúszásmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tájékozódás	• tikróződésmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vezetésének kialakítása	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

WC-MOSDO

Kialakítása, mennyisége	<ul style="list-style-type: none"> • épületszint akadálymentes használatához min. 1 db • folyosóról önállóan nyíló 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Helyiségméret	<ul style="list-style-type: none"> • megfordulás biztosított 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WC csésze	<ul style="list-style-type: none"> • szemből és oldalirányból megközelíthető • magasított 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mosdó	<ul style="list-style-type: none"> • konkáv peremkialakítású • lérszabadi kialakítású (min. 0,85m magasságban) 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapaszkodók	<ul style="list-style-type: none"> • WC mindkét oldalán, tér felé fethajtható • 0,75m magasságban 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kezelőeszközök	<ul style="list-style-type: none"> • 0,90-1,10m magasságban • kontrasztos kialakítás • könnyű használhatóság • vészjelző biztosított 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ÜGYFELSZOLGÁLAT

Pult megközelítése	<ul style="list-style-type: none"> • akadálymentes, jól meghalózott útvonal 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pult előtti szabad hely	<ul style="list-style-type: none"> • min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt • min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pult kialakítása	<ul style="list-style-type: none"> • akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm • pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m • pult szélessége min. 50 cm • térszabad kialakítás 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Várakozási lehetőség	<ul style="list-style-type: none"> • kerekesszékek számára hely • jól megvilágított környezet • csendes környezet 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automaták	<ul style="list-style-type: none"> • megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely • kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között • jól látható illetve lapintható információ • hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis • egyérfélmű használata 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommunikáció	<ul style="list-style-type: none"> • ügynitélő arca jól megvilágított • ügyintéző személye jól látható • indukciós hurokerősítő berendezés biztosított 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Bolnosi Napsugár óvoda
2. ELLENÖRZŐ LISTA



ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felfestéssel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbség 8% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Melvédő, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LEPCSŐ		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 fellepő • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsők mérete	• fellepőmagasság 15 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (önkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos élképzés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BEJÁRAT		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZÉLFÜGŐ		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓ		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belőgő ill. leőgő akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • átlátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


FELVONÓ		✓	x
Felvonó megközelíthetősége	• liftelezőtérben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK		✓	x
Biztonság	• csúszásmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tájékozódás	• túrközödesmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vezetésávok kialakítása	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

WC mosdó		✓	x
Kialakítása, mennyisége	• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• folyosóról önállóan nyíló	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Helyiségméret	• megfordulás biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WC csésze	• szemből és oldalirányból megközelíthető	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• magasított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mosdó	• konkáv peremkialakítású	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapaszkodók	• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• 0,75m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kezelőeszközök	• 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kontrasztos kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• könnyű használhatóság	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vészjelző biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ÜGYÉLSZOLGÁLAT		✓	x
Pult megközelítése	• akadálymentes, jól meghatározott útvonal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pult előtti szabad hely	• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pult kialakítása	• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• pult szélessége min. 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Várakozási lehetőség	• kerekesszék számára hely	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• jól megvilágított környezet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• csendes környezet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automaták	• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• jól látható illetve tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• hangrészszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• egyértelmű használat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommunikáció	• ügyintéző arca jól megvilágított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• ügyintéző személye jól látható	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• indukciós hurokérősítő berendezés biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



2. ELLENŐRZŐ LISTA

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• felfestéssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság <50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK

Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbség 8%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vezetősáv kialakított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legutolsó megakadályozott	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• rámpa mindkét oldalán	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kontrasztos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	• minimum 3 felfutó	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lépcsők mérete	• felfutómagasság 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (munkialakítás)	• orr nélküli kialakítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kontrasztos élképzés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• rámpa mindkét oldalán	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kontrasztos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• alsó része védelemmel ellátott	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• üvegezett felületek érzékelhetőek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felírással	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZÉLFÜGŐ

Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• tájékoztató, eligazító tábla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓ

Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vezetősáv kialakított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Belógó ill. leógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tájékoztató	• irányjelző, tájékoztató táblák	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• álláthaló, logikus alaprajz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• funkciók jelölése	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓ

Felvonó megközelíthetősége	• liftelekben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• látható, hallható, tapintható információ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLÓBURKOLATOK		✓	x
Biztonság	• csúszásmentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• tükröződésmentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• vezetécsávok kialakítása	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC-MOSDÓ		✓	x
Kialakítása, mennyisége	• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• folyósóról önállóan nyíló	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Helyiségméret	• megfordulás biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC csésze	• szemből és oldalirányból megközelíthető	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• magasított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mosdó	• konkáv peremkialakítású	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kapaszkodók	• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 0,75m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök	• 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• kontrasztos kialakítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• könnyű használhatóság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• vészjelző biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÜGYFELSZOLGÁLAT		✓	x
Pult megközelítése	• akadálymentes, jól meghatározott útvonal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pult előtti szabad hely	• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pult kialakítása	• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• pult magassága egyéb helyen max: 1,10 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• pult szélessége min. 50 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• térszabad kialakítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Várakozási lehetőség	• kerekesszék számára hely	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• jól megvilágított környezet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• csendes környezet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automaták	• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• jól látható illetve tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• hangrészabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• egyérelmű használat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommunikáció	• ügyintéző arca jól megvilágított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• ügyintéző személye jól látható	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. ELLENŐRZŐ LISTA 2011.02.14.

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ

		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felfestéssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Építmenytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK

		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet (max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA

		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbség 8% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kortát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LÉPCSŐ

		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 felfutó • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsők mérete	• felfutómagasság 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (orkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos élképzés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kortát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELÉPŐ

		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság > 30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság < 30cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síkrassal, Braille felírással	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZELŐGÓ

		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓ

		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belőgő ill. leiőgő akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • állátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓ

		✓	x
Felvonó megközelíthetősége	• liftelőterben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELŐ HELYSÉGEK

PÁDLÓÚPKOLATOK

Biztonság

Tájékozódás

- csúszásmentes
- tükröződésmentes
- vezetéssávok kialakítása

✓	x
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

WC-MOSDÓ

Kialakítása, mennyisége

Helyiségméret

WC csésze

Mosdó

Kapaszkodók

Kezelőeszközök

- épületszint akadálymentes használatához min. 1 db
- folyosóról önállóan nyíló
- megfordulás biztosított
- szemből és oldalirányból megközelíthető
- magasított
- konkáv peremkialakítás
- térszabad kialakítás (min. 0,85m magasságban)
- WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható
- 0,75m magasságban
- 0,90-1,10m magasságban
- kontrasztos kialakítás
- könnyű használhatóság
- vészjelző biztosított

✓	x
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ÜGYFELSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

Pult előtti szabad hely

Pult kialakítása


Várakozási lehetőség

Automaták

Kommunikáció

- akadálymentes, jól meghatározott útvonal
- min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt
- min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz
- akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm
- pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m
- pult szélessége min. 50 cm
- térszabad kialakítás
- kerekesszékek számára hely
- jól megvilágított környezet
- csendes környezet
- megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely
- kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között
- jól látható illetve tapintható információ
- hangrészszabályzás; hallókészülékkel kompatibilis
- egyértelmű használat
- ügyintéző arca jól megvilágított
- ügyintéző személye jól látható
- indukciós hurokerősítő berendezés biztosított

✓	x
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>




Apolló Otthon - Császt utca 92.

ŐSZFŐ OTTHON

2. ELLENŐRZŐ LISTA

2011.02.16.

Csász



ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ

	✓	✗
Akadálymentes parkolók száma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK

	✓	✗
Szélesség	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vezetősáv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

• RÁMPA

	✓	✗
Szintkülönbség, lejtés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LÉPCSŐ

	✓	✗
Szintkülönbség	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsők mérete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (orkialakítás)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BEJÁRAT

	✓	✗
Akadálymentes megközelítés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajtólap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jelölések, információk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZÉLFÖGŐ

	✓	✗
Mérete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

Folyosók

	✓	✗
Szabad szélesség és magasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belógó ill. lógó akadályok	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓK

	✓	✗
Felvonó megközelíthetősége	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fülke mérete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELSŐ HELYSÉGEK

PADLOSBURKOLATOK

Biztonság	• csúszásmentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• tükrözésmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vezetésvonal kialakítása		

WESTERN

WC-MOSDO

Kialakítása, mennyisége	<ul style="list-style-type: none"> • épület szint akadálymentes használatához min. 1 db • folyosóról önállóan nyíló 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Helyiségméret	<ul style="list-style-type: none"> • megfordulás biztosított 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC csésze	<ul style="list-style-type: none"> • szemből és oldalirányból megközelíthető • magasított 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mosdó	<ul style="list-style-type: none"> • konkáv peremkialakítású • térszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban) 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kapaszkodók	<ul style="list-style-type: none"> • WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható • 0,75m magasságban 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök	<ul style="list-style-type: none"> • 0,90-1,10m magasságban • kontrasztos kialakítás • könnyű használhatóság • vészjelző biztosított 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése	<ul style="list-style-type: none"> akadálymentes, jól meghatározott útvonal 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pult előtti szabad hely	<ul style="list-style-type: none"> min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pult kialakítása	<ul style="list-style-type: none"> akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm pult magassága egyéb helyen max. 110 cm pult szélessége min. 50 cm lérdzsabad kialakítás 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Várakozási lehetőség	<ul style="list-style-type: none"> kerékszekék számára hely jól megvilágított környezet csendes környezet 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automaták	<ul style="list-style-type: none"> megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között jól látható illetve tapintható információ hangrészabályzás, hallókészülékkel kompatibilis egyértelmű használat 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommunikáció	<ul style="list-style-type: none"> ügyniélő arca jól megvilágított ügyniélő személye jól látható indukciós hurokerosító berendezés biztosított 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



2. ELLENÖRZŐ LISTA

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felfestéssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság <50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbség 8% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetősáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legurulás megakadályozott	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LÉPCSŐ		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 fellepő • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőfok mérete	• fellepőmagasság 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (orrkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos élképzés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BEJÁRAT		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése sikkirással, Braille felíratl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZÉLFÖGŐ		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓ		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetősáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Belógó ill. lógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékoztódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • átlátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓK		✓	x
Felvonó megközelíthetősége	• liftelőtérben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ HELYSÉGEK

PÁRLÓBURKOLATOK		✓	x
Biztonság	• csúszásmentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• tükröződésmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vezetősávok kialakítása	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WC-MOSDÓ		✓	x
Kialakítása, mennyisége	• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• folyosóról önállóan nyíló	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Helyiségméret	• megfordulás biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC csésze	• szemből és oldalirányból megközelíthető	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• magasított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mosdó	• konkáv peremkialakítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• térdszabad kialakítás (min. 0,85m magasságban)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kapaszkodók	• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 0,75m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök	• 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kontrasztos kialakítás	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• könnyű használhatóság	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vészjelző biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT		✓	x
Pult megközelítése	• akadálymentes, jól meghatározott útvonat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pult előtti szabad hely	• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pult kialakítása	• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• pult szélessége min. 50 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• térdszabad kialakítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Várakozási lehetőség	• kerekesszék számára hely	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• jól megvilágított környezet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• csendes környezet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automaták	• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• jól látható illetve tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• hangerőszabályzás, hallókészülékkel kompatibilis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• egyértelmű használat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommunikáció	• ügyintéző arca jól megvilágított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• ügyintéző személye jól látható	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



2. ELLENŐRZŐ LISTA

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ

Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• felfestéssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYÁLOGUTAK

Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA

Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbségig 8%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• vezetéssáv kialakított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legutolsó megakadályozott	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• rámpa mindkét oldalán	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• kontrasztos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LÉPCSŐ

Szintkülönbség	• minimum 3 fellepő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lépcsők mérete	• fellepőmagasság 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (ortokialakítás)	• ort nélküli kialakítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• kontrasztos elképzés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• rámpa mindkét oldalán	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• kontrasztos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BEJÁRAT

Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság > 30cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• min. 0,85m belméret, ha a falvastagság < 30cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• alsó része védelemmel ellátott	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• üvegezett felületek érzékelhetőek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• helyiség funkciójelzése síkrással, Braille felíratl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SZÉLFÜGŐ

Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• tájékoztató, eligazító tábla	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

Folyosók

Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vezetéssáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Belógó ill. lógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• akadályok megfelelően jelzettek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékoztató	• irányjelző, tájékoztató tábla	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• átlátható, logikus alaprajz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓK

Felvonó megközelíthetősége	• liftelekben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELSŐ HELYSÉGEK

PADOBOROKLATOK

Biztonság

Tájékozódás

- csúszásmentes
- tükröződésmentes
- vezetéssávok kialakítása

✓	x
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

WC-mosdó

Kialakítása, mennyisége

Helyiségméret

WC csésze

Mosdó

Kapaszkodók

Kezelőeszközök

- épületszint akadálymentes használatához min. 1 db
- folyósóról önállóan nyíló
- megfordulás biztosított
- szemből és oldalirányból megközelíthető
- magassított
- konkáv peremkialakítás
- térszabad kialakítás (min. 0,85m magasságban)
- WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható
- 0,75m magasságban
- 0,90-1,10m magasságban
- kontrasztos kialakítás
- könnyű használhatóság
- vészjelző biztosított

✓	x
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ÜGYFELSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

Pult előtti szabad hely

Pult kialakítása

Várakozási teherlátás

Automaták


Kommunikáció

- akadálymentes, jól meghatározott útvonal
- min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt
- min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz
- akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm
- pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m
- pult szélessége min. 50 cm
- térszabad kialakítás
- kerekesszék számára hely
- jól megvilágított környezet
- csendes környezet
- megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely
- kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között
- jól látható illetve tapintható információ
- hangrész szabályzás, hallókészülékkel kompatibilis
- egyértelmű használat
- ügyintéző arca jól megvilágított
- ügyintéző személye jól látható
- indukciós hurokerősítő berendezés biztosított

✓	x
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Cepu!



2. ELLENŐRZŐ LISTA

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

Parkoló

		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók felbontása	• táblával	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• felfestéssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK

		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében eltérő	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utcái tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA

		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbségig 8% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a legrugulás megakadályozott	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LÉPCSŐ

		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 fellepő • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőfok mérete	• fellepőmagasság 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (onkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos elképzés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BEJÁRAT

		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság > 30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság < 30cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védeleppel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SZÉLFODÓ

		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

Folyosók

		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m balmagasság	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetésáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belógó ill. lógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelzettek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékoztató	• irányjelző, tájékoztató táblák • állítható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Felvonók

		✓	x
Felvonó megközelíthetősége	• liftfelületben min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Az a hi van alakítva

BELSŐ HELYSÉGEK

PAULÓBUPROLATOK

		✓	x
Biztonság	• csúszásmentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• tükröződésmentes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	• vezetéssávok kialakítása	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

WC-MOSDÓ

		✓	x
Kialakítása, mennyisége	• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• folyosóról önállóan nyitó	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Helyiségméret	• megfordulás biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC csésze	• szemből és oldalirányból megközelíthető	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• magassított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mosdó	• kőnkáv peremkialakítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• térdszabad kialakítás (min. 0,85m magasságban)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kapaszkodók	• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• 0,75m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök	• 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• kontrasztos kialakítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• könnyű használhatóság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• vészjelző biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

		✓	x
Pult megközelítése	• akadálymentes, jól meghatározott útvonal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pult előtti szabad hely	• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pult kialakítása	• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• pult szélessége min. 50 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• térdszabad kialakítás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Várakozási lehetőség	• kerekesszék számára hely	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• jól megvilágított környezet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• csendes környezet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automaták	• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• jól látható illetve tapintható információ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• hangérzékelés, hallókészülékkel kompatibilis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• egyértelmű használat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommunikáció	• ügyintéző arca jól megvilágított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• ügyintéző személye jól látható	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



2. ELLENŐRZŐ LISTA

ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET

PARKOLÓ		✓	x
Akadálymentes parkolók száma	• min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók szélessége	• minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akadálymentes parkolók jelölése	• táblával • felfestéssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Építménytől való távolság	• az épület bejáratától mért távolság < 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Busz részére megállási lehetőség		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

JÁRDÁK, GYALOGUTAK		✓	x
Szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felület	• csúszásmentes, egyenletes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vezetősáv	• színében és felületében ellátott	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda síkján akadályok		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok	• szabad belmagasság min. 2,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utcai tartozékok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEGKÖZELÍTÉS

RÁMPA		✓	x
Szintkülönbség, lejtés	• 17,5 cm szintkülönbségig 8% • 17,5 cm szintkülönbség felett 5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetősáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mellvéd, kerékvető szegély	• járófelületről a légrutás megakadályozott	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LÉPCSŐ		✓	x
Szintkülönbség	• minimum 3 fellépő • egy kar maximum 1,80 m szintkülönbséget hidal át	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• minimum 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsők mérete	• fellépőmagasság 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lépcsőlap profil (orkialakítás)	• orr nélküli kialakítás • kontrasztos elképzés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Korlát	• kétsoros kialakítás • rámpa mindkét oldalán • kontrasztos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

BEJÁRAT		✓	x
Akadálymentes megközelítés	• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szabad szélesség	• min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm • min. 0,85m belméret, ha a falvastagság <30cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajtólap	• üvegezéssel ellátott • alsó része védelemmel ellátott • kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jelölések, információk	• kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap • üvegezett felületek érzékelhetőek • helyiség funkciójezése sikkással, Braille felirattal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZÉLESÉGE		✓	x
Mérete	• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berendezések kezelhetősége	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • tájékoztató, eligazító tábla • megfelelő megvilágítás, jó akusztika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELSŐ KÖZLEKEDÉS

FOLYOSÓ		✓	x
Szabad szélesség és magasság	• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Járófelület	• csúszásmentes, egyenletes • vezetősáv kialakított	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bélógó ill. lógó akadályok	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le • akadályok megfelelően jelöltek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Megfordulási lehetőség	• a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tájékozódás	• irányjelző, tájékoztató táblák • átlátható, logikus alaprajz • funkciók jelölése	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FELVONÓ		✓	x
Felvonó megközelíthetősége	• lifelfutóban min. 1,50x1,50m szabad terület	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fülke mérete	• minimum 1,10x1,40m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liftajtó mérete	• minimum 0,85 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kezelőeszközök, információ	• kezelőeszközök 0,90-1,10m magasságban • látható, hallható, tapintható információ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BELSŐ HELYSÉGEK

PÁROLÓUPAKOLATOK

Biztonság

• csúszásmentes

✓ x

☒ ☐

Tájékozódás

• tájékozódásmentes

☐ ☒

• vezetéssávok kialakítása

WC-Mosdó

Kialakítása, mennyisége

• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db

✓ x

☒ ☐

• folyosóról önállóan nyíló

Helyiségméret

• megfordulás biztosított

☒ ☐

WC csésze

• szemből és oldalirányból megközelíthető

☒ ☐

• magassított

Mosdó

• konkáv peremkialakítás

☒ ☐

• térszabad kialakítás (min. 0,85m magasságban)

Kapaszkodók

• WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható

☒ ☐

• 0,75m magasságban

Kezelőeszközök

• 0,90-1,10m magasságban

☒ ☐

• kontrasztos kialakítás

• könnyű használhatóság

• vészjelző biztosított

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Pult megközelítése

• akadálymentes, jól meghatározott útvonal

✓ x

☒ ☐

Pult előtti szabad hely

• min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt

☒ ☐

• min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz

Pult kialakítása

• akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm

☒ ☐

• pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m

• pult szélessége min. 50 cm

• térszabad kialakítás

Várakozási lehetőség

• kerekesszék számára hely

☒ ☐

• jól megvilágított környezet

• csendes környezet

Automaták

• megközelítéshez 0,90x1,20 m szabad hely

☐ ☒

• kezelőeszközök magassága 0,90-1,10 m között

• jól látható illetve lapintható információ

• hangrészabályzás, hallókészülékkel kompatibilis

• egyértelmű használat

Kommunikáció

• ügyintéző arca jól megvilágított

☐ ☒

• ügyintéző személye jól látható

• indukciós hurokerősítő berendezés biztosított